



友喬檢驗有限公司
 勞動部認可作業環境監測機構
 認可編號：TOSHA-MA17
 地址：桃園市八德區興豐路575巷20號3樓

友喬股份有限公司(TAF認證編號：3701)
 電話：(03)368-8407
 傳真：(03)368-8408
 網址：www.yochiao.com.tw

Yo Chiao CO., LTD

Yo Chiao Inspection Co., Ltd

勞工作業環境監測二氧化碳總表

事業單位：義守大學

監測時間：113 年 06 月 21 日

監測機構：友喬檢驗有限公司

監測人員：吳孟偉

監測方法：Psense7752 直讀式儀器直接監測

監測編號	監測地點	監測項目	監測結果	容許暴露標準	監測結果
			(ppm)	(ppm)	
1	地下一樓(便利商店)	二氧化碳	493	5000	符合標準
2	地下一樓(美食街)	二氧化碳	496	5000	符合標準
3	一樓(語言說聽教室)	二氧化碳	494	5000	符合標準
4	一樓(總務處)	二氧化碳	487	5000	符合標準
5	一樓(學務處)	二氧化碳	484	5000	符合標準
6	一樓(大教室)	二氧化碳	492	5000	符合標準
7	二樓(圖書館 前)	二氧化碳	565	5000	符合標準
8	二樓(圖書館 後)	二氧化碳	569	5000	符合標準
9	二樓(院長室)	二氧化碳	558	5000	符合標準
10	三樓(自修室 前)	二氧化碳	512	5000	符合標準
11	三樓(自修室 後)	二氧化碳	549	5000	符合標準
12	三樓(電腦教室)	二氧化碳	509	5000	符合標準
13	四樓(系辦公室)	二氧化碳	583	5000	符合標準
14	四樓(教室)	二氧化碳	489	5000	符合標準
15	五樓(系辦公室)	二氧化碳	576	5000	符合標準
16	五樓(骨科物理治療實作室)	二氧化碳	481	5000	符合標準
17	六樓(系辦公室)	二氧化碳	525	5000	符合標準
18	六樓(教室)	二氧化碳	518	5000	符合標準
19	七樓(系辦公室)	二氧化碳	543	5000	符合標準
20	七樓(示範病房)	二氧化碳	487	5000	符合標準


備註：

※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，監測結果雇主應於作業勞工顯而易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

※各監測項目之詳細內容請參閱各項監測結果說明。

※此報告除獲得本監測機構之書面同意，否則不得摘錄複製，但全部複製除外。

公告日期： 年 月 日



網址：www.yochiao.com.tw

Yo Chiao Inspection Co., Ltd.