



友喬檢驗有限公司
勞動部認可作業環境監測機構
認可編號：TOSHA-MA17
地址：桃園市八德區興豐路575巷20號3樓

友喬股份有限公司(TAF認證編號：3701)
電話：(03)368-8407
傳真：(03)368-8408
網址：www.yochiao.com.tw

Yo Chiao CO., LTD

Yo Chiao Inspection Co., Ltd

勞工作業環境監測二氧化碳總表

事業單位：義守大學

監測機構：友喬檢驗有限公司

監測儀器：pSENSE 7752 二氧化碳直讀式偵測儀器

監測日期：113 年 12 月 18 日

監測編號	監測地點	監測項目	監測結果	備註
			(ppm)	
C1	地下一樓(圖書館)	二氧化碳	465	
C2	地下一樓(圖書館)	二氧化碳	458	
C3	地下一樓(圖書館)	二氧化碳	499	
C4	一樓(圖書館)	二氧化碳	468	
C5	一樓(圖書館)	二氧化碳	474	
C6	一樓(中庭)	二氧化碳	435	
C7	二樓(自修室)	二氧化碳	472	
C8	二樓(圖書館)	二氧化碳	485	
C9	二樓(圖書館)	二氧化碳	519	
C10	二樓(圖書館)	二氧化碳	524	
C11	三樓(圖書館)	二氧化碳	506	
C12	三樓(圖書館)	二氧化碳	522	
C13	三樓(圖書館)	二氧化碳	481	
C14	三樓(圖書館)	二氧化碳	475	
C15	三樓(圖書館)	二氧化碳	495	
C16	三樓(圖書館)	二氧化碳	508	
C17	四樓(E化教室)	二氧化碳	458	
C18	四樓(會議室)	二氧化碳	512	
C19	五樓(3501 教室)	二氧化碳	449	
C20	五樓(系辦公室)	二氧化碳	462	

備註：


※勞工作業場所容許暴露標準之附表一空氣中有害物容許濃度中規定，二氧化碳之容許濃度為 5000ppm。

※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，雇主應將監測結果於作業勞工顯而易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

※各監測項目之詳細內容請參閱各項監測結果說明。

※此報告除獲得本監測機構之書面同意，否則不得摘錄複製，但全部複製除外。

公告日期：2024/12/26



友喬股份有限公司(TAF認證編號：3701)
電話：(03)368-8407
傳真：(03)368-8408
網址：www.yochiao.com.tw

Yo Chiao Inspection Co., Ltd

事業單位：義守大學
監測儀器：pSENSE 7752 二氧化碳直讀式偵測儀器

監測機構：友喬檢驗有限公司
監測日期：113 年12月 18 日

友喬檢驗有限公司
報告專用章
TOSHA-MAT

※勞工作業場所容許暴露標準之附表一空氣中有害物容許濃度中規定，二氧化碳之容許濃度為5000ppm。
 ※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，雇主應將監測結果於作業勞工顯而易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。
 ※各監測項目之詳細內容請參閱各項監測結果說明。
 ※此報告除獲得本監測機構之書面同意，否則不得摘錄複製，但全部複製除外。

公告日期： 年 月 日