



友喬檢驗有限公司
勞動部認可作業環境監測機構
認可編號：TOSHA-MA17
地址：桃園市八德區興豐路575巷20號3樓

友喬股份有限公司(TAF認證編號：3701)
電話：(03)368-8407
傳真：(03)368-8408
網址：www.yochiao.com.tw

Yo Chiao CO., LTD

Yo Chiao Inspection Co., Ltd

勞工作業環境監測二氧化碳總表

事業單位：義守大學

監測機構：友喬檢驗有限公司

監測儀器：TSI-7515 二氧化碳直讀式偵測儀器

監測日期：114 年 12 月 04 日

監測編號	監測地點	監測項目	監測結果	備註
			(ppm)	
1	十三樓(51311-2 辦公室)	二氧化碳	486	
2	十三樓(51301 演講廳)	二氧化碳	484	
3	十二樓(51215-2 系辦公室)	二氧化碳	549	
4	十二樓(51215-2 繪圖教室)	二氧化碳	433	
5	十一樓(51115-1 系辦公室)	二氧化碳	508	
6	十一樓(51105 多媒體剪輯教室)	二氧化碳	463	
7	十樓(51015-1 系辦公室)	二氧化碳	485	
8	十樓(51005 展示區)	二氧化碳	431	
9	九樓(50901 視聽教室)	二氧化碳	531	
10	九樓(50911-2 系辦公室)	二氧化碳	729	
11	八樓(50815-2 系辦公室)	二氧化碳	517	
12	八樓(50808-1 系辦公室)	二氧化碳	628	
13	七樓(50701 教室)	二氧化碳	547	
14	七樓(50710 教室)	二氧化碳	457	
15	六樓(50601 教室)	二氧化碳	715	
16	六樓(50610 教室)	二氧化碳	710	
17	五樓(50501 教室)	二氧化碳	1068	
18	五樓(50510 教室)	二氧化碳	1336	
19	四樓(50401 教室)	二氧化碳	684	
20	四樓(50410 教室)	二氧化碳	1279	

備註：

※勞工作業場所容許暴露標準之附表一空氣中有害物容許濃度中規定，二氧化碳之容許濃度為5000ppm。

※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，雇主應將監測結果於作業勞工顯而易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

※各監測項目之詳細內容請參閱各項監測結果說明。

※此報告除獲得本監測機構之書面同意，否則不得摘錄複製，但全部複製除外。

公告日期： 年 月 日

